

# 消防安全承诺书告知书(通用6篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 消防安全承诺书告知书篇一

为确保20\_\_\_\_年度\_\_\_\_市消防安全，全面落实机关、团体、企业、事业单位消防安全主体责任，提高各单位消防安全总体形式稳定，实现“安全自查、隐患自除、责任自负”，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《人员密集场所消防安全管理》等规定，我单位郑重承诺，自觉履行如下职责，请公安消防机构、新闻媒体及广大群众监督：

(一)贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针和“单位全面负责”的工作原则，认真履行法律规定的消防安全职责，不断提高检查和整改火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织引导人员疏散能力和消防安全知识宣传教育培训能力。

(二)建立完善消防安全管理档案，按照标准开展消防安全工作建设，每季度至少组织一次消防安全检查行动，对检查发现的问题和工作薄弱环节，采取切实可行的措施及时整改。

(三)落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人；结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行；每月召开一次消防安全例会制度，处理涉及消防安全的重大问题，研究、部署、落实本单位的消防安全工作计划和措施。

(四) 单位动用明火实行严格的消防安全管理，办理动火审批手续，落实现场监护人和相应的消防安全手续；公共娱乐场所 在营业期间禁止动用明火。

(五) 保证消防车通道、疏散通道、疏散楼梯或安全出口畅通，常闭式防火门保持常闭状态，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

(六) 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，确保完好有效，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练。

(七) 实行每日防火巡查、及时消除火灾隐患，并建立巡查记录；对消防部门指出的火灾隐患按期落实整改。

(八) 熟悉运用消防安全户籍化系统，及时更新本单位相关信息及日工作记录，完成消防安全自我评估、建筑消防设施维护保养、消防安全责任人(管理人)变更等备案工作。

(九) 设有自动消防设施的单位，应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，并将检测结果报公安消防机构备案；消防控制室严格实行每日24小时双人值班制度，值班操作人员全部持证上岗，熟悉消防设备，并熟悉掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。

(十) 坚决实施《全民消防安全宣传教育纲要(20\_\_\_\_—20\_\_\_\_)》，开展多种形式的经常性消防安全教育，掌握报火警、扑救初起火灾及组织、引导群众疏散的方法，每半年对员工集中进行一次消防安全培训教育和组织一次灭火、逃生疏散演练。

未履行上述十条，本单位愿意承担《中华人民共和国消防法》等法律法规规定的相关法律责任。

承诺单位(盖章)

负责人签字：

年 月 日

## 消防安全承诺书告知书篇二

为排除各类教育培训托管服务场所火灾隐患，全力遏制群死群伤及有影响火灾事故的发生，切实保障人民群众的生命财产安全。根据国家有关消防法律法规，各类教育培训托管服务场所应履行以下职责：

一、教育培训托管服务场所不得改变建筑、房屋使用性质，不得设置在居民住宅、工业建筑、仓库等建筑内，不得与其他生产、经营、储存场所设置在同一建筑内。

二、教育培训托管服务场所为混凝土框架、砖混结构等一、二级耐火等级建筑应设置在一至三层；为砖木结构等三级耐火等级建筑应设置在一至二层；严禁设置在四层及以上楼层。

三、与其他部分应采用实体墙进行分隔，且应分别设置独立的疏散楼梯或安全出口。

四、严禁在疏散楼梯、走道、安全出口停放电瓶车或给电瓶车充电。

五、每个房间人均使用面积不应少于5平方米。

六、灶间(厨房)等辅助用房与其他部分应进行防火分隔(实体墙和可自行关闭的防火门或钢质门)。

七、房间与房间、房间与走道、走道与楼梯间的隔墙应使用实体墙，并应砌筑楼板底部。

八、每层面积不大于200平方米，第二、三层人数之和不超过

过50人时，可设置1部疏散楼梯。疏散楼梯应采用封闭的楼梯间(实体墙和可自行关闭的防火门或钢质门)。设置封闭楼梯确有困难的，与楼梯间相通的门应采用可自行关闭的防火门或钢制门;疏散楼梯不得采用木楼梯，楼梯间首层应能直通室外或设置扩大封闭楼梯间。

九、面积大于50平方米的房间应设置2个疏散门。

十、严禁在疏散通道、安全出口处堆放物品。

十一、楼梯间、外窗或阳台不得设置防盗窗或金属栅栏，当必须设置时，应能从内部易于开启，并设置明显标志。

十二、应选用4公斤及以上的abc干粉灭火器，按每50平方米不少于一具进行配置，每个配置点不少于2具且应放置在易于取用的公共部位。

十三、应设置简易火灾报警装置(独立式感烟火灾探测报警器、联网式火灾探测报警器等)，火灾探测报警器应安装在疏散走道、疏散楼梯、房间的顶部。

十四、应设置简易自动喷水灭火装置(可采用自来水延伸方式改造，每层末端设试水阀，管道应采用管径不少于15毫米的镀锌钢管，最不利点水压低于1公斤的，应在高处设置不少于6吨的消防水箱，有条件的地区，还应统一设置室外消防水池和消防泵房)或消防卷盘(配置增压水泵，确保水源、水压稳定，张贴醒目标识，配备足够长度的消防水带，水带内径不小于19毫米，喷嘴口径不小于6毫米，确保达到室内任一点)。

十五、应配置消防应急照明和疏散指示标志，应急照明灯具、疏散指示标志应设置在每层疏散楼梯间和公共走道区域;住宿部分应每层配备火场逃生应急箱(防烟面罩、手电筒、消防软梯)。

十六、吊顶、公共走道地面、疏散楼梯等部位必须采用不燃装修材料，其余部位不得采用泡沫夹芯彩钢板、泡沫塑料等易燃装修材料。

十七、不应使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体。厨房应设置自然排风窗。

十八、应安装智慧用电系统，电气线路敷设应采用金属套管或pvc阻燃套管保护，安装空气开关、漏电保护器，不得用铜丝、铁丝代替保险丝，不得使用热得快、电炉等大功率电器，严禁私自、违规拉接电气线路，房间内不得吸烟、点蚊香(电蚊香、蚊香拍除外)。

十九、照明灯具不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

二十一、职业人员必须经过消防安全培训；每半年应组织学生和员工1次消防业务培训和演练；检查、培训、演练等印证资料应建档备查。

二十二、室外广告牌、遮阳棚等应采用不燃或难燃材料制作，且不应影响房间内的采光、排风、疏散逃生设施的使用、消防车的通行以及灭火救援行动。

二十三、一旦违反规定，致使该场所有发生安全事故危险，经公安机关责令改正，拒不改正的，处五日以下拘留(依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十九条规定)；造成人员伤亡或财产重大损失的，追究刑事责任(依据《中华人民共和国刑法》第一百三十九条规定)。

以上条款我已认真阅读，无异议。我承诺：我场所(个人)将严格遵守上述规定，并切实履行消防责任；如有违反，造成安全、火灾事故，将依法承担法律责任，并接受社会公众监督。

承诺人：

告知人： 身份证号码：

联系方式：

场所地址：

承诺日期： 年月日

### 消防安全承诺书告知书篇三

为贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针，落实消防安全责任，强化消防安全管理，消除火灾隐患，严防火灾发生，对消防安全承诺如下：

- 1、 加强日常消防安全管理，制定消防安全管理制度和应急疏散预案；
- 2、 保证不将安全出口上锁、遮挡，或者占用防火间距、堵塞疏散通道；
- 3、 保证消防设施、灭火器材不被遮挡妨碍使用或者被挪作他用；
- 4、 不违章关闭消防设施、消防电源；
- 5、 在当班过程中自觉遵守消防法律法规和技术规范，确保消防安全。

承诺人：

日期：

## 消防安全承诺书告知书篇四

为认真贯彻落实全县城区社会治安集中整治工作会议精神，全面整治全县网吧火灾隐患，净化全县网吧的消防安全环境，全面构筑社会消防安全“防火墙”工程。县公安消防大队特向社会公开承诺如下：

一、加强对网吧场所消防安全的日常检查和隐患排查工作，消除消防安全隐患，坚决杜绝重特大消防安全事故发生。

二、全县各网吧场所有未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业行为的，一经发现，立即责令停产停业。

三、全县各网吧场所有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，一经发现，立即责令改正。

四、全县各网吧场所有损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，一经发现，立即责令改正。

五、全县各网吧场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物行为的，一经发现，立即责令改正。

六、全县各网吧场所对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的，一经发现，立即责令改正。

七、全县各网吧场所的电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用。

八、全县各网吧场所有阻碍公安机关消防机构的工作人员依法执行职务的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的

规定处罚。

道县公安消防大队

## 消防安全承诺书告知书篇五

为了配合家电五金涂料城的消防安全管理工作，预防火灾、爆炸、等安全事故发生，保障人身财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规的有关规定，特此对以下条款进行承诺：

5、承诺人进行装修前，应向卖场消防部门提出书面申请，经审批并准许后方可进行装修；

7、装修后的消防设备、设施的维护，由商铺使用人自行负责，因装修引起的公共消防部位、公共消防设施损坏，本人承诺及时修复并赔偿损失。

8、承诺人承诺并遵守以下政府法律法规所规定的内容，并对不符合以下规定所造成的后果负责，包括：

(2) 禁止在经营场所内使用明火做饭，过夜留宿；

(3) 禁止存放、生产、经营易燃、易爆、有毒、变质物品；

(4) 严禁堵塞安全出口、消防车通道、疏散通道，严禁遮挡安全疏散指示标志；

(5) 严格用火、用电、用气、用油的安全管理；

(7) 自行做好电器产品安全性能维护，按规定定期检修；

(8) 其他有关消防安全管理的内容。



9、卖场消防管理部门工作人员可组织、协助政府消防主管部门对承诺人的经营场所进行防火安全检查。对不符合消防安全管理规定或政府消防主管部门开具的消防问题处理意见的，本承诺人将在限期内进行整改。逾期不整改的，由政府消防主管部门处理。

承诺人：

商铺号：

营业执照号：

年 月 日

## 消防安全承诺书告知书篇六

- 1、认真落实防火安全责任制，明确各岗位消防安全责任人及其职责，强化消防安全管理，坚决防范火灾事故的发生。
- 2、经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。
- 4、根据各部门（车间、工段）的设备放置的具体情况，制定消防措施，制定紧急状态下的疏散方案。
- 5、各部门（车间、工段）内灭火器、消防栓、消防炮等消防器材，专人保管，定期检查，全体员工要爱护消防设施，禁止毁坏、偷盗消防设施，不能将消防设施挪作他用。除发生事故外，任何人不得私自动用。
- 6、熟练掌握消防常识、消防技术和消防器材的使用方法，提高消防观念。
- 7、楼梯走道和出口保持畅通无阻，任何部门或个人不得占用或封堵，严禁在安全通道上停放车辆。

8、不得损坏消防设备和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散标志和事故照明设施。

9、生产厂区内不吸烟，安全使用各种易燃物品，设备经常保持清洁，不留油渍。

10、遵守安全用电管理规定，不超负荷使用电器，以免发生事故。

11、加强用火、用电管理，需要增设电器线路时，必须符合安全规定，不乱拉、乱接临时用电线路。

12、各部门（车间、工段）分管本部门的消防安全设施的维护和清洁工作。

本部门（车间、工段）所未履行以上承诺的，自愿接受本单位及消防部门的处罚，发生火灾事故的，自愿承担相关法律责任。

承诺单位：

负责人：

年月日