

# 大队消防检查简报内容 消防大队冬季防火安全检查简报(模板7篇)

公益事业不仅可以让我们更好地关爱他人，也可以提升自我修养和社会形象。在写公益总结时可以从个人角度出发，分享自己参与公益活动的动力和初衷。公益事业是一个不断创新与进步的过程，以下是一些值得尝试的新颖公益方式。

## 大队消防检查简报内容篇一

为做好冬季消防检查工作，切实提高火灾防控能力，有效预防火灾事故的发生，12月17日，商南县公安局湘河派出所组织民（辅）警深入辖区对重点区域进行消防安全检查。

检查中，重点对中小学校、幼儿园、加油站、快递等单位的消防器材是否配备齐全、规范，安全防护措施是否落实到位，是否存在乱接乱拉电器线路等情况进行了详细的检查。对重点部位进行逐一排查，围绕消防安全责任和消防管理制度是否落实、自动消防设施运行是否正常，疏散通道、安全出口是否畅通；用火、用电的情况是否符合要求、消防设施、灭火器材配备是否齐全有效，是否定期开展消防安全巡查等内容进行全面细致的检查。

本次检查各类行业场所的过程中，对存在消防器材配备不足、疏散标志不明显等问题的场所已责令当场整改，从源头上治理消防隐患，号召群众积极配合派出所民警开展“清剿火患”战役，共同营造舒适安全的居住环境。

## 大队消防检查简报内容篇二

进入冬季以来，气候干燥，建筑工地用火用电逐渐增多，火灾隐患亦随之增加，为有效预防建筑工地火灾事故发生，强化建筑工地火灾防控能力，充分做好冬季建筑工地火灾防控

工作，近日，永乐店镇消防工作站联合镇安全科对永乐店镇在建建筑工地开展消防安全专项检查。

专项检查小组先后到永乐店镇通州永乐花园商品房建设项目和通州区永乐店镇养老院建设工程项目进行消防安全检查。重点检查消防安全责任制落实、施工现场消防安全管理制度、消防设施布置、宿舍是否违规用电、建筑工地是否存在明火取暖等方面。

在检查中，发现宿舍内存在使用电热毯等大功率电器，工地因市政管网施工导致消防栓无水、灭火器损坏、压力不足等多处消防安全隐患问题，针对以上问题专项检查小组责令施工企业立即整改。

专项检查小组提出，针对当前冬季建筑工地火灾事故易发、频发的态势，各施工单位要确保消防责任落实到位、制度执行到位、隐患排查整治到位、安全培训实施到位、疏散演练组织到位“五到位”，进一步提升员工自我保护与企业责任担当意识，全力做好在建项目冬季施工期间的消防安全工作。

本次专项检查以消除施工现场消防安全隐患为重点，全力清查消防安全漏洞，整改消防安全隐患，确保冬季施工现场消防安全形势平稳。下一步，相关职能部门将以“回头看”的形式，对查出存在问题的项目进行复查，确保安全隐患得到及时消除。

## 大队消防检查简报内容篇三

为确保辖区消防安全，有效遏制和预防火灾事故的发生，保障辖区人民群众财产不受火灾侵害，近日，东关派出所在辖区内组织开展消防安全隐患排查及治理，努力为辖区群众构筑起一道坚实的消防安全屏障，确保冬季辖区安全平稳。

期间，民警对大型场所及小区内的监控摄像头是否运转正常、

紧急疏散通道是否畅通、灭火器材是否齐全可用、日常用火用电是否符合标准等情况进行了重点检查。对辖区内小餐饮、小公共娱乐场所、小商铺等内“九小场所”的消防设施是否配齐、消防产品是否合格、用电及线路敷设符合规定等内容进行了全面细致的检查。针对检查中发现的火灾隐患，能当场改正的，民警要求现场整改；对于不能现场整改的，下达了责令整改通知书，要求场所在规定的`时间内整改完毕。

通过此次消防安全检查，进一步增强了辖区人民群众的消防安全意识，将火灾隐患消除在萌芽状态，切实筑牢消防安全屏障，保障了辖区的安全稳定。

## 大队消防检查简报内容篇四

20xx年12月28日，由街道负责工业的副主任杜建盛带领，萧王庙街道应急所工作人员联合应急救援人员对奉化天铸五金工具有限公司、宁波升纺制衣有限公司、宁波奉化茂宏钟业有限公司、宁波奉化区盛益盛利电器有限公司等企业开展消防安全隐患排查。

此次安全专项检查工作主要针对加工制造类企业冬季临时用电设施、消防设施、取暖设施、员工消防安全常识掌握等方面进行全面排查，着重对生产现场的.消防设备、安全出口、施工用电等关键点的消防安全隐患进行地毯式排查，并要求各企业工作人员必须增强防火意识，会使用消防器材，懂灭火、逃生方法，遇到突发情况能组织人员疏散逃生。

## 大队消防检查简报内容篇五

为切实做好今冬明春火灾防控消防安全工作，预防和遏制重特大火灾事故的发生，全力维护辖区火灾形势稳定。1月8日，海港消防救援队大深入辖区人员密集场所开展消防安全大检查。

在检查过程中，大队监督检查人员重点检查了消防控制室制设置是否符合消技防术标要准求、控制设备是否齐全且完好有效、值班人员是否在岗在位、持证上岗，防火巡查、巡查记录台账是否记详录实且符合规范；疏通疏散道、安全出口是否畅通，有封无堵、锁闭现象；用火、用电是否符合防火安全管理规定；电设备是否完好无损电；气线路敷设是否规范；灭火器、应急照明等消防器材是否配备到位且完好有效；消防设施和器材是否完好；制定灭火疏散预案；消防安全管理制度是否落实到位等情况进行了仔细排查。

检查结束后，大队监督检查人员要求各单位负责人要提高消防安全意识和自防自救能力，认真开展自查自纠，落实操作人员持证上岗制度，确保消防安全形势稳定。

## 大队消防检查简报内容篇六

为进一步夯实全区火灾防控基础，严防各类火灾事故发生，确保我区消防安全形势稳定。按照区委、区政府领导的指示要求，藁城区消防大队及时安排部署，立即展开行动，深入乡镇各类场所开展消防安全排查整治行动，全面做好冬季防火工作。

藁城区消防救援大队成立14个检查小组，于11月23日-11月24日联合各乡镇政府、应急办、派出所，采取实地检查、指导帮扶、电话跟踪服务等方式，对各乡镇人员密集、危化企业、木材加工、家庭作坊、“九小”场所等各类场所开展消防安全排查整治行动，建立底数台账，排查整治清单。

检查中详细了解各单位消防安全主体责任落实情况，重点查看了各单位安全出口和疏散通道是否按要求设置且畅通，消防设施和器材是否按要求配置且完好有效，是否违规采用易燃可燃材料装饰装修，电气线路和设备是否符合防火要求等情况。针对检查发现的问题，检查组督促相关单位要尽快落实整改措施，及时消除火灾隐患，强化防火巡查检查和值班

值守，时刻紧绷消防安全这根“弦”。

## 大队消防检查简报内容篇七

为全面加强社会单位消防安全工作，进而确保全市冬季火灾形势平稳，海州大队以“119”宣传月为契机，开展社会单位消防安全大检查，排查整治消防安全隐患，拧紧单位“消防安全阀”。

检查中，防火监督干部对单位的消防设施、灭火器材、消防疏散指示标志，电器线路、单位的消防安全隐患规章制度落实，防火巡查检查等情况进行了仔细检查。现场提问了单位管理员对灭火器材操作使用、消防安全“四个能力”知识掌握情况，特别是消防控制室人员操作、值班制度等情况进行了详细检查，对存在的消防安全隐患，及时提出整改意见，要求各单位的负责人立即整改，确保消防安全无盲区、零隐患。

针对发现的隐患问题，消防监督员对单位消防安全工作提出了具体要求：一是狠抓消防安全责任落实，层层签订责任状，确保消防工作一抓到底，不留死角；二是定期开展火灾隐患自查自改活动，切实查找出学校内部存在的火灾隐患，并整改到位；三是针对冬季气候特点对消防设施进行一次彻底的维护保养，提升单位整体物防、技防水平；四是加强宣传培训力度，以“119”宣传月为契机，加大应急疏散演练及消防培训频次，切实提升员工消防安全“四个能力”。

此次检查提高了社会单位的消防安全主体意识，进一步强化了单位管理人员火灾防范意识，提升了单位火灾事故防范能力，为辖区火灾形势持续平稳奠定了基础。