

2023年消防隐患排查报告 排查消防隐患情况报告(模板8篇)

通过撰写报告，我们可以整理和总结所学或所做的内容，加深对相关领域的理解和应用。让我们一起来看看以下的竞聘报告范文，或许能对你的撰写提供启示。

消防隐患排查报告篇一

- 1、主要检查教室、食堂、小卖部、宿舍、办公用房、建修工地等校园内相关消防安全设施。
- 2、对违章使用大功率电器及私自乱拉电源线等进行全方位检查，并给予及时处理。
- 3、对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用，做好日常保养与维护。
- 4、对用气、用火的管理，校园安排专人坚持重点时段巡查制度（有状况随时呼叫），做到发现消防安全隐患能及时消除。

- 1、消防栓没水。
- 2、食堂厨房天然气报警探头遮挡。
- 3、电工房灭火器未更换。
- 4、部分重点位置灭火器材不足。

1、校园对此次检查结果进行通报，并对相关人员进行严肃的批评教育。

2、“五一”开学前，召开教师、学生消防安全教育大会，印发消防安全相关资料，并要求各班开展以消防安全为主题的班会活动。

3、校园设法加强消防方面的资金投入，提升实验室、档案室、财会室等重点部位的防火潜力。

4、加强消防安全责任人制度，要求各级安全责任人高度重视，并持之以恒，定期进行消防安全检查工作。

5、完善《消防安全工作预案》，加强消防队伍建设，构成校园消防安全长期、有效的“防火、灭火”工作机制。

消防隐患排查报告篇二

我校认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以“明确责任、强化责任、追究责任”为核心，在接到上级关于开展消防安全隐患排查通知后，在全校范围内开展了消防隐患排查工作，为打造平安校园打下了扎实的基础。

一、健全领导机制，加强防患意识。

学校成立了隐患排查工作领导小组，由校长任组长，各班班主任为组员。所有教师都是责任人并责任到年级到班，落实责任状，层层负责，人人有责。全校师生齐抓共管，共同营造安全、稳定、文明、健康、和谐的育人环境。我校教职员工清醒地认识到：校园内的各类安全隐患依然存在，旧的隐患消除后，新的安全隐患仍会随时出现，学校在加强安全管理的同时，突出加强安全教育和安全防范工作。

二、严格排查要求，认真排查隐患。

1、把学校消防安全问题放在突出位置。按照上级的要求严格

校园防火管理，开展消防安全专项整治工作，整治期间，学校全面开展了消防安全大检查，对教室及办公室等师生人员密集场所和易燃易爆场所，对电器、电线、灭火器材、消防水源进行了全面的检查，对查出的隐患迅速进行了整改。做到了排查不漏处室、不漏班级、不漏设施，排患务尽、不留死角。发现不安全苗头和现象迅速整改。

2、整改内容：及时更换检查中发现的问题插座；增加灭火器数量。

三、加强安全管理，强化安全教育。

学校在组织活动时能充分考虑安全因素，落实安全防范措施。教师在教学中能根据本学科的特点，科学、合理、认真组织好教学活动，防止发生学生伤害事故。学校根据不同年龄学生的特点，积极探索有效的消防安全教育形式，努力增强学生的防范意识和自我保护能力。

四、建立消防隐患排查长效机制。

组织力量对学校消防安全工作进行经常性的检查，对发现的问题和存在的薄弱环节，及时按有关要求加以整改。整改工作落实好整改的责任、措施、经费和时间。整改中做到一个环节一个环节落实，不留死角。同时，整改工作和预防工作很好地结合起来，以改促防。树立正确的发展观，确立“一保安全、二保稳定、协调发展”的工作原则。对易于引发事故的环节给予定期检查，发现隐患要及时处理，进行整改。

总之，我们将把学校消防安全工作放在突出位置，加强管理和防范，充分认识消防安全工作的艰巨性和长期性，力戒形式主义，坚持下大力气、不懈努力，狠抓落实，认真总结经验，加强学校安全工作的前瞻性和预见性，坚持预防为主，标本兼治，初步建立起学校消防安全工作的长效机制。

安全是学校工作中的一件大事，消防安全更是学校工作的重中之重，必须高度重视。为确保师生生命安全和学校财产不受损失。消除隐患最好的办法就是进行隐患排查。现将我校本次消防安全排查情况报告如下：

一、排查范围：

- 1、校外：周边柴草堆、干枯草。
- 2、校内：检查用火用电情况，学生是否携带火源，易燃易爆物品；书本库房、学生取暖引柴库房封闭情况；电线和电器；值宿室、食堂和小卖店用火用电情况；消防设施是否齐全摆放是否完好，学校是否有使用大功率电器现象，有无电线老化现象。

二、排查时间：2015年11月6日

三、排查结果：

- 1、校外东侧、西侧围墙外侧有柴草垛存在隐患。
- 2、学生无带火和易燃易爆物品的。
- 3、电线、电器安全，教室、班级、值宿室、食堂和小卖店用电用火操作正常，无安全隐患。
- 4、书本库房、取暖引柴库房封闭牢固，周围无安全隐患。
- 5、消防设施摆放正常可以使用。

四、整改措施：

- 1、校外柴草垛进一步协调村政府进行处理。
- 2、校内消防安全时时关注，出现问题及时处理。

3、师生通过学习多掌握消防安全知识，提高师生消防安全意识。

消防安全排查报告

环城乡东岭小学

我校认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以“明确责任、强化责任、追究责任”为核心，在接到上级关于开展消防安全隐患排查通知后，在全校范围内开展了消防隐患排查工作，为打造平安校园打下了坚实的基础。

一、健全领导机制，加强防患意识。

学校成立了隐患排查工作领导小组，由校长任组长，副校长任副组长，各班班主任为组员。所有教师都是责任人并责任到班，层层负责，人人有责。全校师生齐抓共管，共同营造安全、稳定、文明、健康、和谐的育人环境。我校清醒地认识到：校园内的各类安全隐患依然存在，旧的隐患消除后，新的安全隐患仍会随时出现，学校在加强安全管理的同时，突出加强安全教育和安全防范工作。

二、严格排查要求，认真排查隐患。

1、把学校消防安全问题放在突出位置。按照上级的要求严格校园防火管理，开展消防安全专项整治工作，整治期间，学校全面开展了四个方面的消防安全大检查：（1）对教室及办公室等师生人员密集场所和易燃易爆场所，对电器、电线、引火器具等进行了全面的检查，确保安全使用；（2）对教学楼及校园中各个安全通道及出口认真排查，确保逃生通道畅通无阻；（3）对灭火器材，安全通道指示牌等消防器材进行严格排查，确保灭火器随手可拿、随拿随用，安全通道指示牌有电长亮，箭头指示方向正确无误，消防水桶、水盆安放到位；（4）

对学校主电闸，计算机室电闸，实验室电源等重点部位重复排查，防止失控漏管。对查出的隐患迅速进行了整改，做到了排查不漏功能室、不漏班级、不漏设施，排患务尽、不留死角。发现不安全苗头和现象迅速整改。

2、整改措施：及时更换检查中发现的问题开关插座；增加灭火器数量。

三、加强安全管理，强化安全教育。

1、学校在组织活动时能充分考虑安全因素，落实安全防范措施。教师在教学中能根据本学科的特点，科学、合理、认真组织好教学活动，防止发生学生伤害事故。学校根据不同年龄学生的特点，积极探索有效的消防安全教育形式，努力增强学生的防范意识和自我保护能力。

2、进行消防安全演练，全校师生全员参加，领导小组各司其职，确保全体师生能有序、快速、安全地通过安全通道到达安全避难点（操场）。确定起火部位，在最短时间内组织教师形成灭火小队，争取将刚燃起的小火扑灭；确认火势仅靠灭火器和水无法控制后要及时报火警并及时全员撤离火场。

四、建立消防隐患排查长效机制。

立正确的发展观，确立“一保安全、二保稳定、协调发展”的工作原则。对易于引发事故的环节给予定期检查，发现隐患要及时处理，进行整改。

总之，我们将把学校消防安全工作放在突出位置，加强管理和防范，充分认识消防安全工作的艰巨性和长期性，力戒形式主义，坚持下大力气、不懈努力，狠抓落实，认真总结经验，加强学校安全工作的前瞻性和预见性，坚持预防为主，标本兼治，初步建立起学校消防安全工作的长效机制。

小浪底镇相留小学

2015.5

安全工作是学校工作中的一件大事，消防安全更是学校工作的重中之重，必须高度重视，一定要把消防隐患消除在萌芽中，确保师生生命安全和学校财产不受损失。消除隐患最好的办法就是定期进行隐患排查，将安全隐患消灭在萌芽状态。现将我校本次消防安全自检自查情况总结如下：

一、排查范围：

1、校内：检查用火用电情况，学生是否携带火源，易燃易爆物品；用电线路和电器有无短路现象；值宿室、锅炉房、仓库、实验室、图书室用火用电情况；消防设施灭火器是否存在过期现象，是否齐全摆放完好，学校有无使用大功率电器现象，电线有无老化现象。

2、校外：

(1) 校园周边是否存在柴草堆、干枯草等现象；

(2) 校园周边是否存在网吧、游戏厅、台球厅等。

二、排查时间：2015年5月13日

三、排查结果：

中心校：

1、中心校西侧有7垛柴草垛，南侧有2垛柴草垛；

3、由于我校校舍紧张现校舍紧缺，在图书室内堆放除

了有一些图书外还有一些体育器材，实验室内危险物品都固

定地点保管，不存在隐患；

4、灭火器摆放位置明显，但数量不足；

5、电线不存在老化现象。

东岭小学：

1、校外西侧围墙外侧有一个柴草垛，东侧墙外也有一垛柴草垛，存在安全隐患；

2、学生无带火和易燃易爆物品的；

4、消防设施摆放正常可以使用。

朝阳小学：

3、后栋房瓦脱落，需要更换；周边没有柴草垛；

4、灭火器完好，可以使用。

桂家小学：

1、校外围墙东侧侧有柴草垛，西侧有粮点库房存在安全隐患。

2、学生无带火和易燃易爆物品的。

3、电线、电器安全，教室、值宿舍、用电用火操作正常，无安全隐患。

4、库房、取暖引柴库房封闭牢固，周围无安全隐患。

5、消防设施摆放正常可以使用。

平安小学：

- 1、校园北侧有7垛柴草垛，存在安全隐患；
- 2、学生无带火和易燃易爆物品的；
- 3、消防设施摆放正常可以使用。

四、 整改措施：

- 1、校外柴草垛将进一步协调村政府、乡政府、以及派出所和教育主管部门进行处理，尽快将这些柴草垛搬离学校附近，以消除安全隐患。
- 2、各校内的灭火器数量不足，将购置一些灭火器。
- 3、朝阳小学的向栋房的电线老化，尽快更换这些电线。
- 4、校内消防安全时时关注，经常进行安全隐患排查，出现问题及时处理整改。
- 5、师生通过学习讲座多掌握消防安全知识，提高师生消防安全意识。

校园消防安全自检自查报告

环城乡中心小学

2015-5-13

消防隐患排查报告篇三

根据上级有关文件精神要求，我乡对此次消防安全大排查大

整治整治专项行动工作高度重视，现将我乡的工作开展情况报告如下：

为了确保消防安全大排查大整治专项行动顺利有效开展，一是乡政府成立了由乡长为组长，副乡长为副组长，安监所、宣传办、综治办、林业站等单位全体人员及村（社区）负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室于乡安监所，负责此次消防安全大排查大整治专项行动的日常协调工作。二是详细制定了《乡深入开展消防安全大排查大整治活动方案》的通知。

针对我乡普遍群众消防安全意识不强、素质不高等突出问题，进一步加大了消防宣传教育的培训力度。一是采取了街头宣传、发放宣传资料的方式进行宣传教育；二是乡村干部进行入户讲解宣传等形势，给广大人民群众增强了消防安全意识；三是各村（社区）组织村干部、村民代表进行培训，定期组织开展灭火和应急疏散演练，增强了我乡人民群众疏散逃生技能和避险防灾能力。

- 1、对我乡中学、小学和幼儿园进行了火灾隐患大排查。
- 2、对全乡4家烟花爆竹销售点及食品经营店进行了全面排查。
- 3、对加油站及配套设施进行了认真检查。
- 4、对全乡4家超市7家食品经营门市进行全面检查。
- 5、全乡4家农药化肥经营销售店进行了突击检查。
- 6、对全乡三家敬老院及1家木材加工厂进行了反复检查。

此次检查严格按照县上要求，逐项对照检查，共检查各类场所68处，发现隐患5起，已整改5起。

在工作开展过程中，坚决执行了各项安全措施，凡是检查不合格的，一律给予停产整顿。总之，在今后的工作中，我乡将继续努力，积极开展消防安全的预防和整治，强化各种工作方案和措施，以确保我乡各项事业顺利开展。

消防隐患排查报告篇四

将消防工作纳入社区治安综合治理防控体系建设，认真组织开展了消防安全工作，打造出社区消防安全工作特色，现将全年来消防安全工作情况总结如下：

一、建立健全社区消防组织领导。

为了切实做好社区消防安全工作，我们成立了以社区书记为组长，社区民警为副组长，安全安全专干和各网格员为组员的消防安全领导小组。补充和更新了“老妈妈防火团”队伍，成立了应急救援分队和社区居民消防志愿者队伍，充实了社区消防的工作力量。

二、加强宣传教育，增强居民群众和辖区单位的消防安全意识。为了将消防工作深入人心，社区分别于4月20日和6月24日在镇政府门前举行了两场大型消防知识宣传活动：活动利用横幅、宣传栏、图册、现场演示向居民宣传消防安全常识；组织辖区单位和义务消防队员进行消防器材的操作培训和应急疏散演练；为“老妈妈防火团”成立十周年组织纪念仪式。

社区还利用网格员进社区，组织网格员在居民小区为老年人和残疾人讲解消防安全知识并发放宣传资料，邀请伍家区消防大队的消防民警对辖区居民入户宣传火灾的初期扑救和后期逃生知识，以专业的角度向居民普及消防安全知识。并组织专业人员为居民免费检验天然气、液化气灶具，防止发生由煤气泄漏引发的火灾隐患，得到了群众的支持和肯定。社区还在人口集中的居民小区和公共场所，建起了5块大型的消防知识滚动宣传灯箱，将消防安全宣传深入人心。

三、社区消防器材完备，灭火准备充分，应急反应能力得到加强。

社区负责对辖区内的所有居民小区和企业单位的消防器材进行监管和维护，定期检查消防器材是否完好有效，是否有侵占、损坏、埋压、丢失消防器材的现象，发现问题及时整改。社区还争取了一批消防器材的配备，包括消防水带、消防水枪、消防扳手和消防巡逻自行车，网格员和义务消防员每天都会骑上消防巡逻车在辖区内巡视，一路上警灯闪烁警示人们注意防火安全。巡逻车上配备了消防器材，遇上火险义务消防员能第一时间赶到现场扑灭火灾，将火灾消灭在萌芽状态。

四、规范社区消防管理，落实安全责任，加强日常工作。

完善社区消防日常管理，制定了社区消防工作职责，社区消防工作制度，社区居民防火公约等一系列工作制度。同辖区企事业单位和特种行业签订了消防安全生产责任书，同网格员签订了消防安全工作责任书，把消防安全工作落实到人。形成了一人抓安全，层层抓安全的工作局面，避免了工作中盲木无绪眉毛胡子一把抓。加强对辖区的日常巡查制度，网格员每天上午和下午各在辖区内巡视一个小时，发现问题及时上报。每月有检查、有记录、有落实，发现消防安全隐患及时汇报、整改。安保人员负责各小区，社区消防志愿者负责各街巷，居民组长负责各楼栋，从而使消防安全防控网络辐射到辖区内重点地段和角角落落。在防火检查中，我们对辖区基本情况底数清、情况明、重点隐患不失控：安全隐患排查不留死角，遇到问题及时上报，及时解决。社区在检查消防安全工作中，查出消防安全隐患三起，下达整改责任书一份，现已全部进行了整改，消除了安全隐患。

五、开展关爱行动，对辖区内的特殊人群进行帮扶。

在入户摸底时，针对孤寡老人、留守儿童、残障人员等弱势

群体，建立了特殊人群登记表。社区成立了消防安全帮扶小组，并积极落实帮教措施，对特殊人员多一份关爱，多一份耐心，使他们多掌握一点消防知识，多一份消防安全保障。

六、开展专项行动，大力整治杂居小区，居民楼栋的消防安全隐患。

今年七月、八月，利用两个月的时间对居民小区和楼道杂物进行了专项整治工作。对小区内乱搭乱建侵占消防通道的情况进行了拆除；楼道内堆积的杂物、木柴、旧家具等火灾隐患进行了清理，共清理、清运杂物22车消除了居民身边的火灾隐患，还居民一个安全舒适的生活环境。

消防隐患排查报告篇五

根据《吉林经开区管委会关于印发吉林经开区消防安全隐患排查整治百日攻坚行动方案的通知》（吉经管字〔20xx〕100号）文件精神，我区采取了有效措施，积极开展全区服务业消防安全隐患排查整治工作。现将有关情况汇报如下：

一是领导重视、层层落实。接到通知后，我区立即召开专题会议，研究部署集中整治工作，成立了消防安全整治领导小组，全面加强对安全整治工作的组织领导。

二是明确范围、严查严管。领导小组明确了区内市场、商场和公共娱乐场所等服务设施的数量，统筹安排检查人员和检查时间，保证分管督查单位在整治行动中至少检查一次。并对领导小组检查人员进行教育，严格要求检查人员按照《中华人民共和国消防法》内容进行检查，对查出问题的单位，严格执行“四个一律”，坚决要求其整改，做到火灾隐患不摸清不放过，火灾隐患不整改不放过，火灾隐患整改责任人不落实不放过。

为加强百日攻坚行动的组织领导，管委会成立经开区消防安全

隐患排查整治百日攻坚行动领导小组, 统筹全区消防整治百日攻坚行动。

组长:

成员:

经领导小组对我区区内市场、商场和公共娱乐场所等服务设施消防安全隐患的排查, 发现问题如下:

二是消防控制点人员对消防器材操作不熟练;

三是部分业户对“四个能力”掌握不熟;

四是公共场所的内部消防宣传培训工作没有达到经常化。有的单位没有做到对新员工组织消防安全培训, 重点岗位没有持证上岗。

一是继续加大火灾隐患排查整治力度。在前一阶段工作的基础上, 我们将重点突出人员密集场所, 逐个进行排查, 真正做到发现一处, 整改一处, 确保分管督查单位消防安全万无一失。

二是部门实施联动, 形成整治合力。各行业主管部门要全面加强消防安全监督管理, 督促社会单位依法履行消防安全主体责任, 规范强化单位内部消防工作。相关部门要发扬好的经验做法, 通力协作, 形成整治合力。

消防隐患排查报告篇六

20xx年xx月xx日下午, 消防支队领导xxx莅临我单位视察指导工作, 重点对餐厅、地下室进行了检查, 检查中发现诸多消防安全隐患问题, 并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患, 公司领导高度重视, 当天及时召集各

部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议，总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”，会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。

1、主楼办公区域：

- 1) 部分末端试水设置在办公区，并有办公桌椅遮挡。
- 2) 地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。
- 3) 及个别楼层防火门闭门器损坏，个别防火门敞开未关闭
- 4) 一、二层消防栓内消防带损坏。
- 5) 消防中控机排烟系统存在故障，测试排烟系统中控主机不打印。
- 6) 常闭式防火门开启，防火卷帘未与中控主机连接。
- 7) 首层电梯旁送风口标识张贴有误。
- 8) 地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。
- 9) 地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、附楼客房区：个别楼层防火门未关闭。

3、餐厅区域：

- 1) 楼层常闭防火门未关闭，多处闭门器损坏。
- 2) 地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。
- 3) 防火巡查、检查不到位，记录不完整。

4) 部分消火栓水带损坏。

5) 疏散通道、安全出口堆放杂物。

1、消防设备、设施维保、维护不及时。

2、对消防器材检查不及时、不到位。

3、安全标识标牌损坏未及时更换。

4、私自遮挡消防设施。

5、遮挡、堵塞安全出口。

1、检查中所存在的隐患问题，直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。

2、消防安全意识不强，餐饮部管理人员思想认识上不够重视，日常巡视检查工作还不到位，有待进一步强化管理。

3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建，部分安全隐患属于历史遗留问题，先天不足，如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制，末端试水设置在租赁屋内等。

1、加强对消防设备、设施器材的检查，对已损坏的设施器材限期进行更换；对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。

2、做好消防设备日常维护保养工作，有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决，并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养，及时提供相关的保养记录；对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。

3、加强全员消防安全培训工作，并定期组织开展消防应急疏散预案演练，努力提高全员消防安全防范意识。

4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全疏散出口上锁、阻塞，并安排专人对安全出口和通道强化管理，以确保人员财产安全。

1、对于损坏的消防器材更换（消防水带、安全出口、应急照明等），需要申购，计划8月底前整改完成。

2、消防系统整改需要联系维保单位，现场查看并制定解决方案，计划9月5日前整改完成。

3、对于临时搭建用房及防火门未关闭都均已现场整改完。

综合上述情况，通过此次消防安全检查和自查自纠，可以反映出宾馆自身安全管理工作中暴漏出的'一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时，维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹，安全意识淡薄，防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题，要认真逐项研究对策，采取切实可行的措施，努力提升宾馆的安全管理工作，将安全隐患及时消灭在萌芽状态，确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。

消防隐患排查报告篇七

根据深圳市旅游局下发的紧急通知(深旅行管[20xx]25号文件)，以及公司总经室的`工作指示，为落实“五一”及奥运会火炬传递期间旅游安全工作，切实消除火险安全隐患。我司于5月7日组织物业服务部、工程部专职安全技术人员以及消防维保单位人员对公司所属各部门区域进行了安全生产大检查。具体检查情况如下：

1、检查消防监控中心火灾自动报警系统运作情况良好。

2、检查各区域安全疏散指示标志、应急照明灯的配置、使用情况良好。

3、检查各区域消火栓、自动喷淋探头，水压正常、配件齐全，清洁保养、签到检查情况良好。

4、检查各部门配置的abc干粉灭火器，清洁保养、签到检查情况良好，无失效、过期情况。

5、检查消防广播、音像切换系统情况正常。

6、检查各区域消防楼梯、安全出口及消防通道无堵塞、围占现象，防火门、闭门器使用情况正常。

1、以“谁主管，谁负责”为原则，做到安全管理责任到人，安全管理制度、应急预案完备齐全。

2、检查消防安全档案管理，各岗位安全值班记录情况良好。

消防隐患排查报告篇八

“学校安全重于泰山”。为切实加强学校火灾隐患排查整治，确保师生的生命财产安全、构建平安和谐校园，为党的胜利召开创造良好的学校消防安全环境，根据《会泽县教育局办公室关于印发会泽县学校火灾隐患排查整治工作方案的通知》会教办字[20xx]54号文件精神和要求，我校多措并举，广泛发动师生积极参加，扎实有效地开展宣传活动。进行拉网式排查整治火灾隐患，做到纵向到底横向到边，不留漏洞。现就贯彻落实火灾隐患排查整治专项行动的工作总结如下：

学校领导对消防安全工作高度重视，为让学校消防安全教育和火灾隐患排查整治工作真正落实、抓出效果。我校成立了以学校党支部书记、校长蒋鹏为组长，副校长戴增稳为副组长，各处室主任和班主任为成员的消防安全隐患排查整治工作领导小组，全面负责学校消防安全教育和火灾隐患排查整治工作。健全学校消防安全工作制度，进一步明确工作职责和责任追究办法。校长带头抓，办公室、政教处、教导处、

总务处和班主任具体分工负责组织实施。

学校领导对安全工作高度重视。在学校周一的行政例会上，“安全工作”基本上已成为了一项永恒的主题。校领导经常告诫全校党员干部和教职工重视安全工作——“生命高于一切，责任重于泰山”。并要求全校各处室和全体教职工做到“警钟长鸣，常抓不懈。”

我校千方百计抓好消防安全教育，全面提高消防安全意识和消防能力。利用教职工例会、班主任工作会、国旗下讲话、黑板报、广播等途径广泛宣传消防安全知识，提高师生防范火灾和自我保护能力。组织师生认真学习了《中华人民共和国消防法》、《云南省消防条例》和《云南省教育系统火灾隐患排查整治工作方案》，提高师生对消防安全工作重要性和紧迫性的认识，增强他们的法律意识和责任感，严防死守，坚决杜绝消防安全事故的发生。

(一) 排查情况

我校对学校安全工作高度重视，认真落实安全工作“三查”、“三落实”制度，每学期在期初、期中和期末均要组织消防安全隐患排查整治工作领导小组进行拉网式排查。每周由值周领导负责，值周教师和校卫队值班教师配合进行常规安全检查，发现隐患及时排除。20xx年9月9日、10日，我校组织总务处、政教处、教务处对各班教室、图书室、实验室、体育室对校内电路、用电器等进行了为期两天的消防安全排查。排查情况如下：

- 1、学校消防安全工作组织有力，制度健全，措施具体，防范到位；
- 2、按规定配齐配足灭火器，对重点部位做到专人管理，专人负责；安全通道畅通；

- 3、学校楼梯间的储物间堆放东西较多，存在火灾隐患；
- 4、校园面积狭小，学生人数多，学生疏散时存在一定困难。

(二) 整改措施

- 3、对楼梯间的储物间进行清理，分类摆放；
- 4、组织师生开展消防灭火器使用培训。
 - 1、安排政教处人员对全体学生开展“消防知识”专题教育。
 - 2、校园广播站在课间操时间播放消防知识。
 - 3、安排学生以“消防知识”为主题出3期黑板报。
- 4、于20xx年9月14日组织消防疏散大演练。 五、建立火灾隐患排查整治日常工作机制。

学校组织人员对学校火灾安全工作进行经常性的检查，对发现的问题和存在的薄弱环节，及时按有关要求加以整改。整改工作落实好整改的责任、措施、经费和时间。整改中做到一个环节一个环节落实，不留死角。同时，整改工作和预防工作很好地结合起来，以改促防。把火灾安全工作纳入学校的重要议事日程，优先安排人力、物力、财力资源。树立正确的发展观，确立“一保安全、二保稳定、协调发展”的工作原则。对易于引发事故的环节给予定期检查，发现隐患要及时处理，进行整改。

我们将把学校火灾安全工作放在突出位置，加强管理和防范，充分认识火灾安全工作的艰巨性和长期性，力戒形式主义，坚持下大力气、不懈努力，狠抓落实，认真总结经验，加强学校安全工作的前瞻性和预见性，坚持预防为主，标本兼治，初步建立起学校火灾安全工作的长效机制。