

# 事故反思总结报告 事故反思会(汇总6篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 事故反思总结报告 事故反思会篇一

一天的“8.15”事故分析会结束啦!事故的教训,让人心中沉甸甸的,大家围绕着违章带来的危害的话题展开讨论,发言的情绪是高涨的、言语是恳切的,反违章的目标是鲜明的.但我认为:如果片面的分析“8.15”等事故的原因显得有些苍白无力,我们不妨多问几个为什么,把自己平时在工作中的违章行为拿出来,晒一晒,这样可以达到事半功倍的效果!下面是我的一些反思,请指正!让我们达到共同讨论,共同进步,共同打击违章行为的目的!

一、“8.15”事故发生的根源;如果问“8.15”事故发生的根源,大家会不加思索的回答,那是因为违章造成的,我们都是从事电力行业工作的同事,从事高低线路的维护和管理,虽然技术含量不高,但是它是一个高危行业..在我们平时的日常工作中,就有那么一些人,自以为是,图省事,举手之劳的保护自己人身安全的措施不愿意去做,片面的认为没事,防高坠的二次保险绳不使用.请问:当你从电杆上下来休息的时候,你的二次保险绳和安全帽还留在电杆横担上,你是否意识到自己的行为在严重违章,你的违章行为会带来什么样的严重后果?因为每一个人不可能永远在“幸运”上徘徊,多次的违章,总有一次可怕的事故在“恭候”你的光临.到了那个时候,也许你的后果很惨!一部分人片面的认为,之所以违章不断,是因为安全教育工作没有抓好,其实那只是一部分,我认为是“习惯”在作

崇，“原来是这样干的，没有出事”，“规章是规章，只要不出事就行。”当这些坏的习惯，活的思想盘踞在许多人的脑海中，最终导致安全事故的发生！

二、为了幸福，要养成遵章守纪的好习惯

四、抓安全，需要“铁腕”提升执行力

“铁腕”必须做到奖罚兼顾，奖就奖的让人心动，法就罚的让人胆寒。鼓励员工共同参与反违章行动。对及时制止违章行为者给予奖励，反之进行处罚。通过“铁腕”提升了全员的安全意识，改掉违章的不良习惯，让违章者和其他人员受到教育，保障我们的施工现场每一个动作的正确性和规范性！

五、工作负责人应该做到“知己之短，观人之长”

四川乐山凌云寺内弥勒佛旁有一副对联：

笑古笑今 笑东笑西 笑南笑北 笑自己无知无识

观事观物 观天观地 观来观去 观他人总有高低

在我们实际的工作中，我们的安全管理人员要做到处处看到自己的无知，与标准工作存在的差距，认真学习义务技能和安规，不断的用知识丰富自己，提升自己的安全管理水平。虚心的向他人学习，学习他们身上自己不具备的优秀品质。采取他们的合理化建。古人云：以铜为镜可以正衣冠，以古为镜可以知得失，以人为镜可以可知长短。就是这个道理。如果一个工作现场安全措施布置的漏洞百出，那就是你无知的表现，现场工作班成员给你指出，你虚心的接受并采纳，那你还是一个可造之才。如果你顾及自己的面子不采纳，仍然一意孤行，你就就可以退出安全管理岗位，避免害人害己！

“8.15”事故渐渐离我们远去，但留给我们的教育是深刻的，

当务之急是要警钟长鸣查短板, 查找我们岗位上的安全隐患, 共同反击违章行为, 形成一个坚不可摧的安全防御体系! 保障公司的安全生产健康有序的发展!

## 事故反思总结报告 事故反思会篇二

2014年5月13日下午3时许, 刘某和其他3人在某工地综合楼三楼做普工(运砂浆、对已完成的填充墙进行清理), 因嫌走廊(中间走道)右侧一填充墙上挂的照明线路碍事, 就想将电线挪到左墙上, 他刚刚接触电线就被电线“粘”住, 刘某感到身体麻木大声喊求援。在一楼施工的工友立即将电闸关闭, 但这时刘某已经倒地。工友急呼“120”救护车赶到施工现场, 医生经检查抢救后, 确认刘某已经被触电死亡。

2、施工现场没有值班电工;

3、施工现场电线设置混乱, 无漏电保护器;

教训与反思: 刘某触电致死, 年仅18岁, 教训十分惨痛, 刘某系农民工, 刘某的近亲属连诉讼费、代理费都付不出, 向丰县法律援助中心申请援助(免付律师代理费), 该中心的律师极力保护农民的合法权力, 接受委托后, 立即同刘某亲属赶赴新疆克拉玛依市开展法律援助工作, 律师在做了深入调查取证, 了解和掌握事故发生的原因经过及责任归属, 认定了发包人、承包人和无施工资质的被转包人三方都对死亡事故共同承担侵权连带赔偿责任。经多次协商调解, 三方对死亡事故愿承担赔偿责任, 最终三方一次性支付刘某丧葬费、死亡赔偿金费用16.1万元。施工单位遭受了重大的经济损失。

反思: 施工单位如能认真制定施工现场临时用电方案, 照明线路使用220伏电压设置漏电保护器, 断电闸刀与用电设置在同一层楼, 设置应急求援预案, 民工一旦触电后施行人工呼

吸急救，等待120救护车到来，伤员抬上救护车，继续做人工呼吸至医院，也许刘某的生命能保住。

《中华人民共和国安全生产法》已于2002年11月1日公布并施行，《建筑工程安全生产管理条例》已于2003年11月24日公布，于2004年2月1日施行。施工单位的领导者、管理者应认真学习并贯彻执行，努力增强法制意识，加强对工人的劳动保护，确保施工生产安全。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索事故反思例文。

## 事故反思总结报告 事故反思会篇三

通过学习电力误操作，使我认识到违章操作既阻碍了正常的生产秩序，又损害了企业的经济效益和社会形象。误操作是电力安全生产中危害最大的人为责任事故。其性质恶劣，所造成的后果严重。

### 1、 误操作事故发生的原因

(1) 有章不循。某些电业人员安全观念淡薄，执行“两票”、“三制”不够严肃，工作不认真、不负责、怕麻烦，明知自己的行为违章，仍然抱着无所谓的心态。倒闸操作不核对设备名称、编号、位置，不模拟，不唱票，不监护，不按操作票顺序操作，有的甚至无票操作造成事故。

(2) 防误闭锁装置存在问题。如有些五防闭锁装置由于设计布点不完善，安装调试有遗留问题，录入操作细则未能校对清楚，根本达不到“五防”的目的。甚至有的“五防”闭锁装置功能不齐，加之运行维护管理制度执行不力，使“五防”闭锁装置失去应有的防误闭锁作用。还有的防误闭锁装置质量不良，经常要被迫解锁，引起操作混乱。而现场运行人员对“五

防”闭锁装置的学习和掌握跟不上发展的要求，无法发挥”五防”闭锁装置的作用。

(3) 人为失误。如不进行验电或验电时敷衍了事，造成带电挂接地线；监护人放弃监护职责或操作人脱离监护，走错间隔，看错设备；接受调度命令不复诵，造成误听；设备未按规定实行双重称号；操作过程接听与操作无关的电话；操作人、监护人将矛盾带到工作中而影响操作安全等。

(4) 其它。误操作事故还与人的生理原因、心理状态、情绪影响、注意力集中与否、设备状况、管理水平以及工作现场环境等有密切的关系。

## 2、 如何防止发生电气误操作事故

(1) 必须根据电气倒闸操作的原则和特点，预先确定发生误操作事故的危险点，并加以认真研究、分析、监控。

(2) 运行管理人员要准确填写操作票。

(3) 加强对日常操作行为的监督。

(4) 必须遵循人的生理和心理规律，合理安排人力资源。

(5) 加强对变电站微机”五防”闭锁装置的管理，严防因错误解除闭锁功能而发生误操作事故。

(6) 避开和控制危险点，根据各变电站的电气接线和设备状况，综合分析其操作的危险程度，选用危险点少、事故几率低的操作方法。

## 事故反思总结报告 事故反思会篇四

时下，正是年终岁末阶段，是完成全年生产任务的关键时刻。

又是时值冬季,风雪交加,气候条件十分恶劣的时候,是历年来安全事故的高发期。因此,我们必须对安全事故“常反思”、“多回忆”。要坚持“安全第一、预防为主”的方针。抓安全首先要抓源头,抓落实,要有“常怀忧患之心,常思安全之策,常尽落实之责”的“三常”精神。决不能松一阵,紧一阵,切莫“文过饰非”。要总结经验,吸取教训,把过去发生事故的当事人找来现身说法,让活生生的教材教育人,警示人。使每个员工认识到安全工作的重要性与必要性,务真求实,集思广益,在工作中紧绷安全之弦,常怀安全之心,不断提高预测、预防监护能力,多角度地去考虑习惯性问题的危害性,收集“反思”问题的成效性,这样才能真正让“强制安全”化为“自觉安全”的实际行动,为企业安全工作实实在在筑起一道牢固的“防火墙”。

注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索电厂事故反思。

## 事故反思总结报告 事故反思会篇五

公司所属各部门、队组:

### 一、组织机构

公司成立领导活动组

组 长□xx-x

各科室、队组负责人

二、活动时间 x月x日—x月x日

三、活动安排

(一) 反思思想认识，进一步开展安全警示教育活动

(二) 反思制度落实、坚决杜绝重大事故发生

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索事故反思日。

## 事故反思总结报告 事故反思会篇六

20xx年4月19日 无锡供电公司220kv石塘湾变电所25331闸刀因控制回路绝缘不良而带地线自动合闸□ 220kv母差保护动作跳闸，导致变电所全停电□220kv变电所全停电意味着什么？意味着直接影响到千千万万的单位、居民的用电，面临的直接经济损失是无法估量的，这一事故令我们发人深醒。

一、不按规定严格履行工作程序，违反《安规》有关要求。工作人员自我保护、互保意识不强，存在违章作业，现场安全管理松懈。

二、领导和员工存在图省事、怕麻烦的思想，违章指挥、违章作业。

三、现场查勘不到位，没有仔细检查，是否存在安全隐患的情况。

四、现场执行安全措施不到位。在现场作业时未按要求落实、检查措施执行情况。

班组要利用每周的安全活动认真学习《安规》及各上级公司每期的《安全简报》，增强全班人员的安全意识，认真吸取他人事故教训，增强自我防范意识。进行全员培训，提高每个人的安全技能。班组要规范技术交底，规范施工现场作业指导书。

电缆分公司作业面广、多。如线路施工，高、低压电缆敷设、制作、搭接等等，这就要求全体人员尤其是负责人必须提高自身的安全技能。结合无锡公司安全检查三百三十条，班组要继续深入排查平时施工过程中的危险点，危险源。负责人开工会必须详细交待每项工作中的危险点及预控措施，做到人人心中有数。并要加强作业过程中危险点防范措施的监督。比如，遇有不停电工作，必须增设专责监护人。收工会要对每天的危险点控制进行评估总结。及时修改，增添施工过程中的危险源、点，并采取合理的预控措施，做到万无一失。

要加强施工现场的标准化作业，坚持施工现场的“5s管理”。坚持作业标准化、现场规范化、管理制度化的“三化”工作，使施工现场达到公司要求的“安措规范，施工有序，环境整洁”的安全文明施工效果，最大限度的减少安全风险，促进施工作业现场安全的可控、能控、在控。

认真学习公司制定的事故应急处理预案，开展自查工作。坚持制定的抢修值班制，做到通讯畅通，随叫随到。提早储备充足、可用、安全可靠的工器具、材料，并设专人保管。同时，班组要经常开展有针对性的反事故演习，比如电力电缆损坏事故，提高全班人员的应急处理能力，做到遇险不乱，处变不惊，应付自如，防止事故扩大，减少财产损失。

20xx年一季度全公司安全生产形势不是太好，电缆分公司全员深刻认识到当前公司安全生产的重要性、紧迫性。要认真贯彻上级公司的要求，结合“三训三考”，继续“全面找差”。以积极的态度，反思自己的安全工作，变“要我安全”为“我要安全”。以良好的精神状态投入到下阶段的安全生产工作中去。