

# 汛期安全隐患排查报告 汛期安全隐患排查汇报(优质5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。通过报告,人们可以获取最新的信息,深入分析问题,并采取相应的行动。以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

## 汛期安全隐患排查报告篇一

为切实加强档案安全体系建设,保证汛期档案安全保管和开发利用,预防档案安全事故发生,最大限度地减少高温高湿天气给档案安全造成的潜在威胁,我院开展了汛期档案安全专项检查,现将检查情况汇报如下:

今年的汛期档案安全工作动手早、行动快。领导高度重视汛期档案安全工作。严格按照“以防为主,常备不懈”的要求,把汛期档案安全工作作为当前法院档案工作头等大事来抓,认真落实档案安全责任制,进一步明确汛期档案安全主要负责人和直接负责人,确保各项安全保管措施落到实处。

我院加大了档案安全经费投入,为档案库房配备了空调、除湿机、灭火器、防盗报警器、防盗门、铁制档案柜等档案安全防护设施设备,改善了档案的保管条件。安全设备的日常管理运转正常,记录完整。

我院档案室落实防汛、防热、防潮、防霉、防虫工作措施,库房温湿度基本符合国家规定的标准。卷宗内档案未发现虫蛀、鼠咬、霉变和字迹扩散等情况,也未发现其它重大隐患。

## 汛期安全隐患排查报告篇二

根据安丘市卫生局《关于切实加强汛期安全生产工作的紧急通知》的要求，我院立即召开会议，成立了防汛工作小分队，并结合实际，制定出了辉渠镇卫生院防汛预案和措施。同时，对医院及社区卫生服务站防汛排涝设施、办公用房、职工住宅、库房、围墙、施工工地、避雷设施、用电线路等重要部位进行一次拉网式排查。现将自查整改情况汇报如下：

我院于20xx年11月全部迁入新建门诊病房楼，总电源闸处、各楼层分电源闸处、计算机网络系统均设漏保，医疗垃圾无泄漏、溢流或未经处理直接排放，排水系统运行良好，易燃易爆等危险物品管理完善，未发现有房屋基础浸泡、下陷、墙体疏松、屋顶漏水等不安全因素。

1、门诊病房楼避雷针接地设施损坏

2、检查中发现个别科室人员下班后部分开关及电器电源未关，存在隐患

3、夏坡社区卫生服务站排涝设施不全、院内排水沟较少、较浅，主电线附近有树障。

1、整修避雷针接地设施，加强汛期防雷。

2、已通知当事人下班后必须关闭开关及电源开关，加强汛期用电安全。

3、给夏坡社区卫生服务站配备抽水机，深挖排水沟，清除电线树障。

4、严格执行值班制度和速报制度，值班人员24小时开机，确保信息畅通。一旦发生汛期安全事故，迅速向镇政府和上级局报告，并及时赶赴现场配合调查和处理事故。

5、切实加强对汛期安全生产的巡查，建立长效机制，落实责任到人。

## 汛期安全隐患排查报告篇三

汛期是安全事故的易发期、多发期，也是防范事故的关键期，为全面做好汛期安全生产工作，我站根据建管处相关要求及我站工作实际，制定了《汛期隐患排查治理方案》，积极开展汛期隐患排查治理工作，防范各类事故发生。现将我站防汛工作总结如下：一是组织开展安全隐患大排查活动，重点是对各类电气设备设施、排水沟渠、防汛措施进行检查，发现隐患及时整改治理；二是及时疏导收费区、办公区的排水沟渠，保证了排水畅通；三是建立健全防汛物资台帐，配足配齐编织袋、沙子、水泥、铁锹、铁镐等防汛物资及工具，强化防汛应急工作，为收费工作顺利开展奠定坚实的基础。四是加强对重点区域、高危区域的监管，实时掌握防汛情况，设置安全标志及必要的安全设施。

五是加强与有关部门的联系沟通，及时掌握暴雨、雷电等天气情况和路况信息，并及时向社会和驾乘人员通报，防患于未然。

六是加强与相关部门的联系沟通，及时掌握暴雨、雷电等天气情况和路况信息，坚持“雨前、雨中、雨后”三查制度、汛期昼夜值班制度、应急报告制度，落实防汛保畅责任，确保汛期安全畅通。

长治东收费站

2015年8月13日

根据县教育局《关于切实抓好汛期学校安全及突发性地质灾害

害防治工作的紧急通知》的精神和要求，加强汛期安全隐患排查工作，确保我校师生人身财产安全，积极落实文件要求开展汛期防治整治工作。

## 一、加强领导，落实责任

认真贯彻落实“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”的防汛工作方针。我校制定汛期安全生产方案，制定安全事故紧急应急预案，成立以校长任组长，副校长任副组长，学校中层干部及为成员的防汛工作领导小组，严格落实工作责任制，明确责任。

## 二、强化安全教育

在我校领导的高度重视下，我校已将汛期安全工作纳入教育教学中，要求各年级组、各班组织开展主题班会、板报宣传、升旗仪式等提高和增加学校师生的安全意识和知识。完善各种安全安全应急预案（如：灭火、地震、雷电、传染病、交通事故、食物中毒、各种自然灾害等），以多种方式提高了师生对突发事件的应急自救自护能力。

## 三、开展检查

查情况作如下汇报：

1、由防汛工作组、各班主任组成排查小组分别对全校进行了安全隐患排查，经排查发现博雅楼后排水沟不够畅通，百米跑道边总排水沟有枯枝烂叶、垃圾，厕所右方大箐河边的'学校挡墙、围墙有不牢固的现象。

2、有部分师生防洪意识薄弱，低年级学生基本无防洪意识及能力，家长接送学生不按时。

三、面对存在的问题我校作如下改进：

- 1、完善各种安全制度、预案，加大安全隐患排查，从源头抓起，坚决杜绝安全事故的发生。
- 2、加大对学生安全教育，班主任组织学生召开一期以“防汛抗洪抢险”为主题的班会，刊出一期板报，通过各种形式让学生了解相应汛期防洪知识，提高师生防洪抗洪能力。
- 3、加强抗洪物资准备。在发生险情时以便能积极抗洪抢险。

南涧县示范小学

二〇一四年七月二十日

汛期将至，为认真做好防汛各项准备工作，贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主”的防汛工作方针，落实防汛责任制和安全度汛措施，进一步加强和深化师生的防汛安全管理工作，尽可能地减少洪旱灾害损失，确保学校安全隐患按期整改到位、师生生命财产安全、汛期学校不出现任何事故，安全做到“防患于未然”。3月30日上午学校领导班子成员一行对学校的防汛设施情况进行了全面自查，重点检查校舍、堡坎、围墙以及学生上下学需要途径的地段的安全等，现将自查情况小结如下：

一、加强领导，学校成立了汛期安全工作领导小组，校长为组长，安排学校汛期安全工作的预防和紧急情况处理工作，使防汛工作有安排有部署的进行。

二、以重视、重视、再重视的精神状态做好防汛工作，认真执行早发现、早报告、早处理的工作方针，把汛期安全工作做为学校教育工作中的重要部分，抓紧、抓好，长抓不懈，确保学校财产万无一失。

三、对校舍进行全面检查，做到早发现，早处理，将事故的损失压缩到最低限度。

1、排查了学校各处房屋屋顶和门窗，各房屋屋顶防水处理完好，无漏雨现象；各房屋门窗也完好，无隐患。

2、排查了学校用电设施、电源以及教室、计算机、多媒体室内外的电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。

3、排查校园内外的泄水通道，有堵塞现象，学校准备对泄水通道进行清理，排除汛情隐患。

班主任与每位学生家长联系，提醒家长加强对孩子离校后的安全监管，签订汛期安全告家长通知书，确保学生生命安全。

五、学校要实行汛期24小时值班制度，要保证信息渠道畅通，发现重大险情要及时处理，并立即向有关部门报告，严格做到上情下达，下情上报准确无误。

总之，我校经过自查，从各方面都已做好了防汛排险工作准备，努力确保汛期不发生险情。

## 汛期安全隐患排查报告篇四

为切实做好防汛抗洪各项准备工作，确保安全渡汛和生命财产安全。根据上级集团《关于做好汛前各项工作的通知》文件精神，xxxx领导班子高度重视，立即组织人员对汛前检查作了研究部署和落实，并对各区域防汛物资储备、设备设施排水设施疏通情况进行一一检查，现将自检自查情况汇报如下：

按照“分级负责，谁主管、谁负责”的原则，逐级落实防汛抗洪责任制，及时完善了《防汛应急预案》，切实贯彻落实“安全第一，常备不懈，以防为主、全力抢险”的防汛方针，成立了防汛应急救援工作领导小组，组建了防汛抢险应急小分队，制定了全天值班制度，形成了防汛网络，为抗大洪、抢大险、救大灾做好准备，扎扎实实做好防汛抗洪工作。

根据下发的防汛文件要求，结合公司实际，组织人员深入各项目进行汛前检查，排除安全隐患，主要检查防洪物资储备、设备设施、预警预报、值班制度及其他安全隐患，切实做到排查不留死角、整治不留后患。同时要求各项目根据检查结果全力做好防汛抢险的各项准备工作，按应急预案抓好防汛演练、物资储备、预案修编等工作的落实，维保公司维修队全天待命，以防汛期机动调度，确保防汛工作有效开展。

为做好公司防汛抗洪工作，值班人员必须实行24小时值班制，值班人员不得请他人代班和顶班，如有特殊情况，须经分管领导同意，并向接班人员交待清楚方能离岗。值班人员做好值班记录表，值班人员必须严守岗位，不得擅自离岗或脱岗，造成的后果或其他损失，视情节轻重，追究责任。

1、个别水泵因配备时间长、维护不及时等不能正常启动。结合区域实际，整修或合理配备，以满足汛期排水工作的需要。

2、督查手段单一，不能有效提高防汛工作效能。绩效部丰富督查方式方法，制定科学的督查方案，加大督查频次，靠前解决防汛工作中的相关问题。

## 汛期安全隐患排查报告篇五

目前已进入汛期，根据公司安全办下发的《关于做好近期防御强对流天气工作的通知》（字[2015]27号）文件精神，生产二厂立即加强了汛期车间安全生产及库存区的安全隐患排查与治理工作。

一、提高认识，精心组织，认真抓好汛期隐患排查工作。

根据近期雨水繁多，汛期骤性灾害频发的特点，生产二厂提高了对做好汛期安全隐患排查（自查）工作重要性的认识，切实克服麻痹大意思想，成立了汛期安全排查治理小组，强

化领导，精心部署，并明确职责，落实责任，扎实认真的对分厂防汛安全隐患开展了一次安全排查，重点对车间各工段的临时用电、安全防护、机械设备等进行安全隐患排查。以便及时堵塞漏洞，弥补不足，尽量把各种安全隐患消除在汛期来临之前，及时治理好汛期造成的安全隐患。

## 二、生产二厂汛期隐患排查与治理领导小组

组 长：覃干厅

副组长：孙军、覃贵乐

成 员：夏槐天、黄炳杰、韦东宁、杨宁

建立24小时防汛应急值班制度，值班人员为：黄小露、朱东明、陈建权。

## 三、突出重点，深入调查，切实落实各项防汛措施。

查了车间生产现场临时用电安全、露天设施和电气设备的防雷装置,各配电站、开关闸刀、电线布置等是否安全；确保保障防汛物资储备到位，经检查，生产二厂应急救援物质储备情况如下：

## 四、现场排查与治理并举，确保汛期车间生产安全。

分厂对排查中发现的安全隐患等问题做好台帐登记，制定治理措施，及时治理，限期整改，排查与整改并举，以保证排查工作真正收到实效，确保汛期生产安全。以下是分厂现场排查情况汇总，并对隐患问题采取了治理措施：

1、露天新化工仓（醋酸酐、酸酸乙烯罐）缺少防雷设施，此问题已向公司安全办反馈。

2、湿法小罐（5#、6#反应罐）屋棚因上次大风东面边缘已被



吹坏，如再遇暴雨、大风可能会被破坏；因此分厂将旧湿法小罐屋棚列为关键点之一，要求值班人员在汛期期间加强巡查，防止屋棚砸到化工仓药罐，造成化学药品泄漏。

化车间把损坏的玻璃除下换新的或用塑料板档好。

4、干法豪龙线北面水沟地处高处，如遇暴风、大雨很容易积水漫到车间造成内涝，因豪龙线现停机技改，晚上无人上班，因此在汛期期间此地点为关键点，实行24小时巡查，发现问题及时处理。

5、4#、5#仓地势低，为防止雨水从干法豪线流入成品仓内，在路口备有50包泥沙包，在汛期期间及时封好路口防止雨水流入。在各个成品仓大门口用沙包封好门缝，防止雨水渗入。

6、分厂各排水沟按车间责任区划分对应到每个班，负责清理排水沟积物，保证汛期水流通畅。

以上是分厂此次为做好防御强对流天气对车间的安全排查情况，为保证汛期期间车间的安全生产，分厂严格按公司制定应急预案的要求工作，发现汛情及时汇报、处理。

生产二厂

2015年4月5日

根据县教育局《关于切实抓好汛期学校安全及突发性地质灾害防治工作的紧急通知》的精神和要求，加强汛期安全隐患排查工作，确保我校师生人身财产安全，积极落实文件要求开展汛期防治整治工作。

一、加强领导，落实责任

认真贯彻落实“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢

险”的防汛工作方针。我校制定汛期安全生产方案，制定安全事故紧急应急预案，成立以校长任组长，副校长任副组长，学校中层干部及为成员的防汛工作领导小组，严格落实工作责任制，明确责任。

## 二、强化安全教育

在我校领导的高度重视下，我校已将汛期安全工作纳入教育教学中，要求各年级组、各班组织开展主题班会、板报宣传、升旗仪式等提高和增加学校师生的安全意识和知识。完善各种安全应急预案（如：灭火、地震、雷电、传染病、交通事故、食物中毒、各种自然灾害等），以多种方式提高了师生对突发事件的应急自救自护能力。

## 三、开展检查

查情况作如下汇报：

1、由防汛工作组、各班主任组成排查小组分别对全校进行了安全隐患排查，经排查发现博雅楼后排水沟不够畅通，百米跑道边总排水沟有枯枝烂叶、垃圾，厕所右方大箐河边的学校挡墙、围墙有不牢固的现象。

2、有部分师生防洪意识薄弱，低年级学生基本无防洪意识及能力，家长接送学生不按时。

三、面对存在的问题我校作如下改进：

1、完善各种安全制度、预案，加大安全隐患排查，从源头抓起，坚决杜绝安全事故的发生。

2、加大对学生的安全教育，班主任组织学生召开一期以“防汛抗洪抢险”为主题的班会，刊出一期板报，通过各种形式让学生了解相应汛期防洪知识，提高师生防洪抗洪能力。

3、加强抗洪物资准备。在发生险情时以便能积极抗洪抢险。

南涧县示范小学

二〇一四年七月二十日

针对今年天气极端异常，防汛防灾工作不可忽视，局党组非常重视，敬老院分管领导于7月15日至31日到14所敬老院针对安全隐患进行了逐一排查。未发现重大安全隐患，并要求各敬老院从细微处入手，不留死角，进一步完善基础设施，疏导院内院外沟渠，确保万无一失。

敬老院管理中心立即对相关工作进行了部署。现将有关情况汇报如下：

### 一、提高认识，加强领导

我们组织全市敬老院召开了关于敬老院防汛防灾的专题会议，要求各敬老院坚持安全第一，预防为主的方针，进一步增强做好敬老院夏季安全管理工作的责任感和紧迫感，立即进行自查，查找敬老院工作中存在的漏洞和隐患；进一步落实好院长负责制、工作人员岗位责任制，要求管理人员时刻绷紧安全管理这根弦，克服侥幸、麻痹思想，加强24小时值班制度，所有人员保证手机24小时开机，发现隐患及时处理或报告敬老院管理中心，坚决杜绝各类重大事故的发生。做到领导到位、责任到位、措施到位。同时提高院民的事故防范意识。

1

### 二、建章立制，规范管理

加强敬老院在防汛、食品安全卫生、用火用电、防暑降温、内部管理等制度的建立健全，制定了《突发事件应急预案》、

《敬老院防汛应急预案》，认真做好防高温、防水、防食物中毒、防疾病传染等工作。坚持防汛值班制度，要求值班人员严格遵守值班制度，认真做好工作记录。出现大风大雨等异常天气状况时，随时准备应对可能出现的各类紧急情况。防汛期间要求全体工作人员密切关注气象动态，及时掌握雨情、汛情等信息，按照防汛预案采取有效措施，把防汛工作做细做实。

### 三、精心组织，认真排查

检查重点要放在防水排涝、用电、用气等方面。对检查中发现的安全隐患，敬老院进行了及时的整改。比如致和敬老院个别宿舍漏雨现象，已经将房屋重新整修；针对可能发生的火灾隐患，坚决执行用电管理制度，禁止在房屋使用电褥子、电饭锅等电气设备，禁止在宿舍内使用明火，食堂的大功率电器离开前一定要切断电源，为此像敖平等敬老院设立了专门的自煮区；针对处于山区的通济敬老院，雨量大时出现山体滑坡，敬老院都将老人安路在远离山体的宿舍居住；针对桂花敬老院因地势低，雨量大时出现院外积水倒灌院内现象，敬老院购路了排污泵、预备沙袋，解决了排水和内涝问题。确保在院老人安全度夏。

## 2

### 四、加强巡查、确保安全

各敬老院全面检查院内、院周边环境，加大对周边环境的检查力度，及时消除各类隐患，防汛小组成员经常巡检，对重点区域严防死守，确保汛期安全。在完善《敬老院管理中心防汛应急预案》的同时，对周边环境的安全检查，杜绝各类人为因素造成的积水现象。

### 五、严阵以待，安全度汛

对市、民政局防汛防洪指挥要求，各敬老院对储备的各类防汛物资进行了复查，除必备的防汛物资外，还整合乡镇的抢险工具，防汛物资储备更趋合理，能够确保满足防汛抢险工作的需要。

二〇一二年七月三十一日

3